



MIUR USR CALABRIA
Distretto Scolastico n. 17 di Amantea (CS)
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
Licei : Scientifico - Scienze Umane - Scienze Applicate
Istituto Professionale: Odontotecnico
Istituto Tecnico: Chimica, M. e.B. - Amm.Fin.Marketing - Elettronico - Nautico-Meccanico
Via S.Antonio - Loc. S.Procopio - 87032 **AMANTEA (CS)**
☎ Centralino 0982/ 41969 - Sito:www.iispoloamantea.edu.it E-mail: CSIS014008@istruzione.it
Posta. Cert.: CSIS014008@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 86002100781



Prot. n. 0005424 I.8.1

Amantea, 03/10/2023.

Alla C.a. dei Responsabili dell'ASP Territoriale di Amantea
Dott. Di Leo Antonio Raffaele – Dott. Morelli Giovanni Battista – Dott. Pellegrino Giancarlo
Pec: medicinalegale.amantea@aspcs.it
protocollo@pec.asp.cosenza.it

Alla C.a. del Sig. Sindaco del Comune di Amantea
Dott. Vincenzo Pellegrino
segreteria generale@pec.comune.amantea.cs.it
protocollo@pec.comune.amantea.cs.it
Al Dirigente dell'U.T.C. del Comune di Amantea,
All'Assessore all'Istruzione, Dott.ssa Caterina Policicchio;
All'Assessore all'Urbanistica e LL.PP., Arch. Mario Gagliardi;
Al Responsabile delegato alle funzioni relative a progettazione strategica,
Arch. Arturo Suriano;
del Comune di Amantea

Alla C.A. del Luogotenente Munafò
dell'Arma dei Carabinieri,
Stazione di Amantea
Via Nuova, 52
87032 Amantea CS
stcs426360@carabinieri.it

Al sito web.

LORO SEDI

E,p.c.

Al D.S.G.A.;

Al R.S.P.P.;

Al R.L.S.;

Al Presidente del Consiglio di Istituto.

LORO SEDI

Oggetto: Impossibilità di garantire il servizio in condizioni igieniche-sanitarie congrue all'espletamento dello stesso, per rottura dei vasi di espansione dell'autoclave locale idrico con conseguente fuoriuscita di acqua e rottura tubi flessibili di raccordo e galleggiante dei bagni piano terra. IIS Amantea.

In riferimento a quanto all'oggetto, si porta a conoscenza dei destinatari in indirizzo che, questa Amministrazione ha immediatamente proceduto a richiedere interventi urgenti per danno temuto al patrimonio all'Ente Provincia di Cosenza, ed ha attuato, nella giornata odierna, misure organizzative straordinarie ed urgenti rivolte all'utenza ed al personale, finalizzate ad offrire la possibilità di interrompere le attività per pericolo alla salute ed alla sicurezza igienica nei luoghi di lavoro.

Considerata l'entità del danno e la potenziale difficoltà alla risoluzione tecnica dello stesso in tempi brevi, questa Amministrazione sta valutando ogni misura organizzativa interna per la salvaguardia della salute dell'utenza e del personale, anche in ossequio alla normativa vigente, alle delibere degli Organi Collegiali, che hanno previsto il permanere della Didattica Digitale Integrata per casi urgenti ed alle obiettive necessità di non favorire la diffusione di rischi.

Tutto ciò premesso, considerate le prerogative degli Enti Locali e dell'ASP territoriale, si invitano le SS.LL. ad effettuare un tempestivo sopralluogo, o in alternativa, ad esprimere proprio parere circa la permanenza dell'espletamento delle regolari attività.

Certa di un celere riscontro si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

Si allega

1. Richiesta all'Ente Provincia di Cosenza Prot. n. 0005415 I.8.1 del 03/10/2023.
2. Comunicazione agli Esercenti la Responsabilità Genitoriale "Misura organizzativa di urgenza per guasto impianto idrico".

La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Angela De Carlo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93)